



Bericht für den Gast



Eingangsbereich HaWoGe-Spiele-Magazin

HaWoGe-Spiele-Magazin

Anschrift

Ebereschenhof 5
38820 Halberstadt

Kontaktdaten

Tel.: 03941 / 6212130

E-Mail: kontakt@hawoge-spiele-magazin.de

Web: www.hawoge-spiele-magazin.de



Prüfergebnis

Das **HaWoGe-Spiele-Magazin Halberstadt** wurde am 26.08.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

barrierefrei für Rollstuhlfahrer

barrierefrei für gehörlose Menschen

barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung

teilweise barrierefrei für blinde Menschen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **APRIL 2017 bis MÄRZ 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer, gehörlose Menschen, Menschen mit Sehbehinderung und teilweise barrierefrei für blinde Menschen**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Bushaltestelle	✓	–	✓	✓	Keine Sitzmöglichkeiten
Eingangsbereich mit Kasse und Garderobe	✓	✓	✓	✓	
EG: Restaurant und Terrasse	✓	✓	✓	✓	
EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	–	–	WC rechts nicht anfahrbar (Bewegungsfläche unter 90 cm x 70 cm)
EG: Spielbereiche	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
1.OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	✓	
1.OG: Spielbereiche	✓	✓	✓	✓	
1.OG: Stillzimmer und Wickelraum	✓	–	–	–	Durchgangsbreite im Raum 70 cm
2.OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	✓	
2.OG: Cafeteria	✓	✓	✓	✓	
2.OG: Spielbereiche und Geburtstagszimmer	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen 10 ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang 150 m).
- Die Entfernung von der Bushaltestelle zum Eingang beträgt 100 m. Die Bewegungsfläche entlang des Bussteigs ist 300 cm breit, Sitzgelegenheiten sind nicht vorhanden.
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum stufen- und schwellenlosen Eingangsbereich.
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder über einen Aufzug erreichbar.
- Die Kabinengröße im Aufzug beträgt 110 cm x 210 cm (Türbreite: 88 cm).
- In öffentlichen Bereichen sind Türen und Durchgänge mindestens 90 cm breit, meist breiter.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.

Erdgeschoss

- Die Bewegungsflächen im öffentlichen WC sind mindestens 145 cm x 145 cm groß.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 107 cm x 72 cm und rechts 60 cm x 72 cm (Breite x Tiefe). Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden. Es gibt einen



Alarmauslöser als Schnur. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

- Alle Spielbereiche haben Durchgangsbreiten von mehr als 88 cm: Domschatzzimmer (auch als Geburtstagszimmer nutzbar), Funpark, Trampolinbereich
- Es sind im Restaurant und auf der Terrasse unterfahrbare Tische vorhanden.

1. Obergeschoss

- Die Bewegungsflächen im öffentlichen WC sind mindestens 145 cm x 145 cm groß.
- Das WC ist von beiden Seiten anfahrbar (je 90 cm x 72 cm). Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden. Es gibt einen Alarmauslöser als Schnur. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Alle Spielbereiche haben Durchgangsbreiten von mehr als 88 cm: Teenie Club, HAWI & SMAGI, Kids Zone, Teenie Game Zone
- Das Wickel- und Stillzimmer hat eine Raumdurchgangsbreite von 70 cm.

2. Obergeschoss

- Die Bewegungsflächen im öffentlichen WC sind mindestens 145 cm x 145 cm groß.
- Das WC ist von beiden Seiten anfahrbar (je 88 cm x 72 cm). Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden. Es gibt einen Alarmauslöser als Schnur. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es sind in der Cafeteria unterfahrbare Tische vorhanden.
- Im 2. OG befinden sich der „Wabbelberg“ (Hüpfburg), der Teenie Club und 11 Geburtstagszimmer, die die Gäste buchen können. Ein Zimmer ist speziell für Rollstuhlfahrer ausgestattet.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Restaurant, Terrasse und in der Cafeteria gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen hängen oder stehen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind vorhanden.
- Im 2. OG ist ein Geburtstagszimmer speziell für Gäste mit Hörbeeinträchtigungen ausgestattet.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch angezeigt.
- An der Bushaltestelle sind schriftliche Informationen verfügbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelag erkennbar.
- Die Eingangstür ist eine Glastür ohne Sicherheitsmarkierungen. Sie öffnet automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.



- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet. Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Im Restaurant, Terrasse und in der Cafeteria sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Im 2. OG ist ein Geburtstagszimmer speziell für Gäste mit Sehbeeinträchtigungen ausgestattet.
- Die Beschilderung im Aufzug ist nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt und ein abgehender Notruf akustisch bestätigt.
- Alternativ sind visuell kontrastreiche Treppen mit beidseitigem Handlauf vorhanden.
- Allgemeine Informationen, Beschilderungen und Bedienelemente sind in Braille- oder Prismenschrift verfügbar bzw. taktil erfassbar.
- Alle Innentüren des Hauses sind mit umlaufender LED Beleuchtung markiert.
- Im Außenbereich ist die Gehwegbegrenzung taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet.
- Bodenindikatoren in Form von Leitstreifen sind vorhanden.
- Die Bushaltestelle verfügt über keine akustischen Haltestelleninformationen.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Die Beschilderung an den WCs sind als Piktogramme dargestellt.
- Es gibt Informationen in leichter Sprache.
- Im Außenbereich gibt es Wegezeichen in sichtbarem Abstand.
- An der Bushaltestelle sind Informationen bildhaft verfügbar und farblich unterschiedlich gestaltet.